

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «радуга» г. Брянска К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Акт обследования составлен 04.03.2016г. комиссией, назначенной заведующим МБДОУ от 12.02.2016г. №25 в составе председателя комиссии Андреевой Е.С., членов комиссии: Рудько Я.В., Ковалевой В.И. и представителей общественных организаций инвалидов по согласованию.

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

**МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска (здание)**

1.2. Адрес объекта: **241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 9**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание **2** этажа, **3038,7** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **9969,0** кв.м
- постройки на территории (сарай) – **67,3** кв.м

1.4. Год постройки здания **1975**, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – **2017г.**, капитального – **2030г.**

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное - **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска**
- краткое – **МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

**Россия, Брянская область, 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 9**

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

#### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- со стороны Советского района до остановки «Больница»- маршрутное такси № **62, 58, 35, 49**;

- со стороны Бежицкого района троллейбусами № **9,10**; автобусами № **26,50** до остановки «ателье Березка»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: примерно **300 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5-8 мин**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет; **нерегулируемые пешеходные переходы**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,С,У) ДУ(О,К)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,С,У) ВНД(К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (С,О) ВНД(К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,С,У) ВНД (О,К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О,У) ВНД (С,К)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,С,У) ДЧ-И (О,К)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ – И (Г,С,О,У); ВНД (К)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У) Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (О,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У) Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У) Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (О,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У) Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (О,К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (Г,С,У) Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (О,К)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2016-2030г.г. - по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты»)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП - В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте учреждения <http://www.ds3raduga.ru/>

## 5. Особые отметки

Руководитель рабочей группы:

Заведующий

 И.В.Саськова

Председатель комиссии:

старший воспитатель

 Е.С.Андреева

Члены комиссии:

Завхоз

 Я.В.Рудько

Председатель ГПО

 В.И.Ковалева

По согласованию:

Представитель Всероссийское общество глухих.

Председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов \_\_\_\_\_ Бурмин Е.В.

Председатель БРОО ВОИ \_\_\_\_\_

 Бабекина В.А.